Sorbonnes

Raccordement sorbone salle 403 sur nouveau réseau.

Ø250 640m³/h

Ø250 640m³/h

Ø250 640m³/h

Ø315

450x300

600x300

600x300

Passage par réservation existante 500x500

800x400

Boitier de commande PV/GV à remplacer

Grilles sur gaine

Grilles sur gaine

Caisson d'insufflation d'air neuf équipé d'une batterie électrique

Sorbonnes

Salle de mesure N°402

Salle TP Chimie N°401

Labo N°403

Gaz

Sorbonne

Trappe

HSFP 2.91 S=91.2 m²

HSFP 2.91 S=21.1 m²

HSFP 3.00 S=21.5 m²

HSFP 3.00 S=21.8 m²

Lycée Marcelin Berthelot 6, boulevard Maurice Berteaux 94100 Saint Maur des Fossés				
Installations futures des Salle N°401, 402 & 403	LOT: CVC	Niv: R+4	PLAN	DCE
	Ind: A	Le: 30/11/2017	Format: A3	Ech: 1/50°